Антропова Светлана Игоревна

Подписан: Антропова Светлана Игоревна
DN: C=RU, O=Детский сад № 106, CN=Антропова Светлана Игоревна, E=s.antropova@list.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.23 10:00:57+05'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.2.1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующий
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 106 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "
Антропова Светлана Игоревна

623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Прокопьева ул., 17

Мероприятие по контролю № 66220041000101007616 от 25.09.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований (требований технических регламентов таможенного союза)

от 10.03.2022 № 42/2022-62

При проведении проверки с 24.02.2022 по 10.03.2022
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 106 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "

юридический адрес 623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Прокопьева ул., 17
дата регистрации 02.12.2002
ИНН/ОГРН 6666009007 / 1026600934348
МБДОУ "Детский сад №106 комбинированного вида" (623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Прокопьева ул., 17)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки 70/2022-222 от 10.03.2022

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, требований технических регламентов таможенного союза.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить целостность отделки стен и потолков в помещении бассейна: душевые, туалет для сотрудников, хлораторная ,помещении с чашей бассейна, вентиляционные каналы, обеспечивающей проведение качественной механической чистки и дезинфекции.	СП 2.1.3678-20 СП 2.4.3648-20	6.2.8 2.5.3.	13.03.2023 13.03.2023
2.	Оборудова умывальную для сотрудников в помещении бассейна горячей водой	СП 2.4.3648-20	2.6.5.	13.03.2023
3.	Обеспечить параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Предоставить протоколы лабораторных испытаний параметров микроклимата в игровых групп №№1, 2, 3, 4, 5 в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.7.1.	13.03.2023
4.	Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Предоставить протоколы лабораторных испытаний параметров световой среды в группах №№1, 2, 3, 4, 5 в помещениях игровой и приемной, в соответствии с санитарными требованиями.	СП 2.4.3648-20	2.8.1.	13.03.2023

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
в срок до 13.03.2022_г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 106 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА " Антропова Светлана Игоревна, юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 106 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и
Богдановичском районах — Буркова Юлия Олеговна

Предписание получил:
заведующий Диструнова О.Н. 10.03.2022г.

Место выдачи предписания:
623418, Свердловская область,г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97